

# Srovnání modelů: Zkoušečka proudu a napětí testo 755.



Automatická detekce měřených veličin



Certifikováno podle normy pro zkoušečky napětí DIN-EN 61243-3:2010.



Výsledek měření bez zapnutí a volby



Osvětlení měřicího bodu



Vyměnitelné hroty

Obj. č. 0590 7551



Zkoušečka proudu/napětí včetně baterií, zkušebních sond a nástavců na zkušební sondy.

**testo 755-1**



Obj. č. 0590 7552



Zkoušečka proudu/napětí včetně baterií, zkušebních sond a nástavců na zkušební sondy.

**testo 755-2**



## Srovnávací model testeru proudu a napětí

Certifikováno podle normy pro zkoušečky napětí DIN-EN 61243-3:2010.

Automatická detekce měřené veličiny

Osvětlení měřicího bodu

Vyměnitelné měřicí hroty

Rozsah napětí až do 1000 V

Jednopolový fázový test

Měření rotačního pole



## Technická data

Rozsah napětí

6 ... 600 V  
AC/DC

• 6 ... 1000 V  
AC/DC

Rozsah proudu

0,1 ... 200 A AC

0,1 ... 200 A AC

Rozsah odporu

1 Ω ... 100 kΩ

1 Ω ... 100 kΩ

Zkouška spojitosti

< 50 Ω

< 50 Ω

Zkouška rotačního pole

-

• > 100 ... 690 V AC s 50/60 Hz

Jednopolová fázová zkouška

-

• 100 ... 690 V AC s50/60 Hz

Zobrazení

4000

4000

Třída krytí

IP64

IP64

Třída ochrany

CAT IV 600 V / CAT III 1000 V

CAT IV 600 V / CAT III 1000 V

Schválení

TÜV, CSA, CE

TÜV, CSA, CE

Normy

EN 61243-3:2010, EN 61010-1

EN 61243-3:2010, EN 61010-1

- Hlavní rozdíly mezi modely